

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Хмельницький

(місце складання)

№ 2

від « 1 » 02 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Хмельницька філія ТОВ, ГРМУ " м.р. Шайбуна О.О.,
м.р. Шайбуна В.В., м.р. Тригоренко С.Т., м.р. Макаренко С.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вул. Калиницького № 126/1 (2/1.4)

За результатами обстеження: ~~не виявлено~~/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вуштовий газопровід потребує фарбування.
- 2) Фіштові та вентиляційні канали привели в норму згідно ПБСТ
- 3) Фіше кв. 2 фасадний газопровід незащитлений належним
- 4) чином (пробиває)
- 5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрити ізоляційне покриття (фарбування) вуштових
газопроводу, привели фіштові та вентиляційні канали у норму
(покрити утворювачі, закрили демоходя, приборати каналом)
Захистити фасадний газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0979553089

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Відповідно до п.4 розділу III Порядку технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку до переліку робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку не входять:

роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень;

ремонт, ТО, заміна чи встановлення будь-якого обладнання, приладів, теплових агрегатів, що споживають природний газ та встановлені безпосередньо у приміщенні споживача;

ТО газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень, після першого запірного пристрою, встановленого в приміщенні споживача;

обслуговування лічильників газу, у тому числі його перевірка;

перевірка та/або ТО сигналізаторів контролю довибухових концентрацій природного газу та гранично-допустимих концентрацій чадного газу у повітрі, встановлених у приміщенні споживача;

роботи з перевірки і прочищення димових та вентиляційних каналів багатоквартирних будинків;

роботи з ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризація газового обладнання, у тому числі перевірка відповідності проектно-виконавчій документації.

Працівник,

який виконав обстеження

Мнарна О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

1.02.2024р.

(дата)

З актом ознайомлений:

Мосшова К.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

1.02.2024р.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мосшова К.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)