

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

сел. Городок  
 (місце складання)

№ 004

від «16» 04 2024 року

Відповідно до договору від «16» 04 2024 року № Т02925К-24 працівником(ами)  
 виконавця робіт м-р селюба експлуатації ВБСТ Могас д.І.  
Хмельницького Філія ТОВ ГРМУ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вул. Миру № 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено паступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) часові відносно покрасити газомові
- 2) Виявлено та усунуто 4 витоки на краях
- 3) —
- 4) —
- 5) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Ліг газ проведення ТО ВБСТ багатоквартирного  
будинку робота була виконана згідно інструкції  
та в повному обсязі. ВБСТ передана до  
подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094-809-77-42

