

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Положжє  
 (місце складання)

№ 17

від « 16 » 04 2024 року

Відповідно до договору від «16» 04 2024 року № ТО350БК-24, працівником(ами) виконавця робіт Положської дільниці Хмельницької ФРН ТОВ, ГРМУ м-р Макарчук М.А., с-рі Селюк М.Є., Вельгис В.С.  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вул. Ал. Герасимчука № 193.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Обмежений доступ до краю на фасаді (утеплення)
- 2) Потребує фарбування
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) \_\_\_\_\_  
 про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ придатна до подальшої експлуатації.  
Організувати доступ до краю вирізавши утеплюючу  
цей матеріал протягом десяти днів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 29.04.24.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0976901112

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Відповідно до п.4 розділу III Порядку технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку до переліку робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку не входять:

роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень;

ремонт, ТО, заміна чи встановлення будь-якого обладнання, приладів, теплових агрегатів, що споживають природний газ та встановлені безпосередньо у приміщенні споживача;

ТО газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень, після першого запірного пристрою, встановленого в приміщенні споживача;

обслуговування лічильників газу, у тому числі його перевірка;

перевірка та/або ТО сигналізаторів контролю довибухових концентрацій природного газу та гранично-допустимих концентрацій чадного газу у повітрі, встановлених у приміщенні споживача;

роботи з перевірки і очищення димових та вентиляційних каналів багатоквартирних будинків;

роботи з ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризація газового обладнання, у тому числі перевірка відповідності проектно-виконавчій документації.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Максимова М. А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.04.24  
(дата)

Бондарук Іна  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.04.24  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Бондарук Іна  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)