

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Львівський

(місце складання)

№ 183

від « 24 » 04 2024 року

Відповідно до договору від « 24 » 04 2024 року № ТО416БК-24, працівником(ами)

виконавця робіт ХРТОВ "ГРМУ" майстер Шероз.Р.В

ср Поспелов А.В., ср Бедень В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вул. Прокурівська № 58

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібно фартування

2) Газопровід газюло прихований

3)

4)

5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені приховані газюли
газопровіда. ВБСГ придано до
подальшого експлуатування

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 24.05.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 887 10 82

