

Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному
будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Безхосподаринці
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Дукаївку. вул. Фрунзінська 6
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1987р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	12
Дата складання технічного паспорта	29.08.24

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф57-23м, Ф40-9м, Ф32-27м Ф25-14м, Ф15-6м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф15-24м
Кількість стояків газових	4
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ф15стп-5, Ф20стп-1, Ф15куз-9, Ф20куз-1, Ф32куз-1
Футляри (кількість): через стіни	- 4
через перекриття	- 8

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 28.08.24 Завершення: 28.08.24
Виконавець робіт	ХРТОВ "ГРМУ"
Вид робіт за договором	
Договір на виконання робіт	№ ТО 12025К-24 Дата початку 28.08.24р Дата завершення 27.08.24р

Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <u>5 витоків в усунуто</u>
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<u>ВБСТ придатко для подальшої експлуатації</u>

Представник виконавця

Горіра Ос
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

28.08.24
(дата)

Замовник обслуговування ВБСТ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Торчинська ІЕ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

29.08.24
(дата)