

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Славутич вул. Збігали 3
 (місце складання)

№ 150

від «17» 09 2024 року

Відповідно до договору від «17» 09 2024 року № ТО 1518 БК 24 працівником(ами)
 виконавця робіт майстрам енергетичної спеціальності ВБСТ Амірхановою І.А.

Славутичська філія
 (найменування суб'єкта господарювання) виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
 вул. Збігали № 3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ Урядово для подальшої спеціалізації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673447236

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Відповідно до п.4 розділу III Порядку технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку до переліку робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку не входять:

роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень;

ремонт, ТО, заміна чи встановлення будь-якого обладнання, приладів, теплових агрегатів, що споживають природний газ та встановлені безпосередньо у приміщенні споживача;

ТО газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень, після першого запірного пристрою, встановленого в приміщенні споживача;

обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка;

повірка та/або ТО сирналізаторів контролю довибухових концентрацій природного газу та гранично-допустимих концентрацій чадного газу у повітрі, встановлених у приміщенні споживача;

роботи з перевірки і прочищення димових та вентиляційних каналів багатоквартирних будинків;

роботи з ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризація газового обладнання, у тому числі перевірка відповідності проектно-виконавчій документації.

Працівник,

який виконав обстеження

Амрханов А.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

14.09.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

Гамасюк А.У. 17.09.2024
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

✓ Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Гамасюк А.У.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)