

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Хмельницьк
(місце складання)

№ 118-25 від « 14 » 04 20 25 року

Відповідно до договору від « 14 » 04 20 25 року № 103295625 працівником(ами)
виконавця робіт ХФ ТОВ "РРМЧ" фізособи ТБ
Грох ОВ Сергєєвич ВА Меларський СМ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
вул. пер. Козарський № 47/1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

ВБСГ призначено до подальшого
вирішення.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067626 6246

Відповідно до п.4 розділу III Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку до переліку робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку не входять:

ремонт, ТО, заміна чи встановлення будь-якого обладнання, приладів, теплових агрегатів, що споживають природний газ та встановлені безпосередньо у приміщенні споживача;

обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка;

роботи з перевірки і очищення димових та вентиляційних каналів багатоквартирних будинків;

інвентаризація газового обладнання, у тому числі перевірка відповідності проектно-виконавчій документації.

3 актом ознакомлений:

(дата)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)