

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Варин Кривий бу. Фрибон-  
 (місце складання) залок 13

№ 40/25від «16» 05 2025 року

Відповідно до договору від «16» 05 2025 року № Т04916Р-25 працівником(ами)  
 виконавця робіт майстрам внутрішньої експлуатації ВВСТ

Андріановою А.В., Мамусовою Г.М.  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, замана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності))

виконано роботи з ТО ВВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вул. Фрибонівська № 13.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Намподрезано лакофарбне покриття газопроводу
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВВСТ призначено для подальшої експлуатації  
Рекомендовано провести фарбування газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 0673117236

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Відповідно до п.4 розділу III Порядку технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку до переліку робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку не входять:

роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень;

ремонт, ТО, заміна чи встановлення будь-якого обладнання, приладів, теплових агрегатів, що споживають природний газ та встановлені безпосередньо у приміщенні споживача;

ТО газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень, після першого запірного пристрою, встановленого в приміщенні споживача;

обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка;

повірка та/або ТО сигналізаторів контролю довибухових концентрацій природного газу та гранично-допустимих концентрацій чадного газу у повітрі, встановлених у приміщенні споживача;

роботи з перевірки і очищення димових та вентиляційних каналів багатоквартирних будинків;

роботи з ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризація газового обладнання, у тому числі перевірка відповідності проектно-виконавчій документації.

Працівник,

який виконав обстеження

Александр А.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

16.05.25  
(дата)

Молчанко В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.05.25  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Молчанко В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)