

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.м.к. Київ
(місце складання)

№ 21

від «18» серпня 2025 року

Відповідно до договору від «18» серпня 20__ року № ТО Н585х-25, працівником(ами)
виконавця робіт Дільничної філії ТОВ "ГРМЧ" майстер енергії експлуатації ВБГО
Володимирів Дмитро Іванович
(найменування суб'єкта господарювання) виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

вул. Гострих Ів. Івановича № 23

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відкриті щорічні потреби фарбування
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити фарбування. Відкриті щорічні потреби

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 18 вересня 2025р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0966155462

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Відповідно до п.4 розділу III Порядку технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку до переліку робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку не входять:

роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень;

ремонт, ТО, заміна чи встановлення будь-якого обладнання, приладів, теплових агрегатів, що споживають природний газ та встановлені безпосередньо у приміщенні споживача;

ТО газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень, після першого запірного пристрою, встановленого в приміщенні споживача;

обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка;

повірка та/або ТО сигналізаторів контролю довибухових концентрацій природного газу та гранично-допустимих концентрацій чадного газу у повітрі, встановлених у приміщенні споживача;

роботи з перевірки і прочищення димових та вентиляційних каналів багатоквартирних будинків;

роботи з ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризація газового обладнання, у тому числі перевірка відповідності проектно-виконавчій документації.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гладка Оксана Василівна 18.08.2015
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Григорук Василь Васильович 18.08.2015
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Григорук Василь Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)