

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Дрижинець  
(Місце складання)

№ 46

від « 13 » . of 2025 ро

Відповідно до договору від « 13 » . of 2025 року № 701172БК-26  
виконавця робіт майстер енергосистеми експлуатації ВБСГ  
Дрижинецької дільниці Тадеуш І.І.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавча робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(загальності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
вул. Залізнична № 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (по рібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
  - 2) \_\_\_\_\_
  - 3) \_\_\_\_\_
  - 4) \_\_\_\_\_
  - 5) \_\_\_\_\_
- 7

За результатами обстеження зліснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додасться).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ Придано для подальшої  
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0974440771

Споживачі, яким прилине газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Відповідно до п.4 розділу III Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку до переліку робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку не входять:

роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень;

ремонт, ТО, заміна чи встановлення будь-якого обладнання, пристрій, теплових агрегатів, що споживають природний газ та встановлені безпосередньо у приміщенні споживача;

ТО газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень, після першого запірного пристрою, встановленого в приміщенні споживача;

обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка;

повірка та/або ТО сигналізаторів контролю довибухових концентрацій природного газу та гранично-допустимих концентрацій чадного газу у повітрі, встановлених у приміщенні споживача;

роботи з перевірки і прочищення димових та вентиляційних каналів багатоквартирних будинків;

роботи з ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризація газового обладнання, у тому числі перевірка відповідності проектно-виконавчій документації.

Працівник,

який виконав обстеження

Леборчук М.У Ree  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений:

Рибак Тимко 7.08.25  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпись) 7.08.25  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Рибак Тимко М. Ульбах  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпись замовника)